Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor životního prostředí (OŽP)

Č. j.: MUDK-OŽP/105239-2025/sea 29643-2025
Spis. a skart. znak: 231.2
Počet příloh: 3
Počet listů příloh: 3
Vaše č. j.:

Vyřizuje: Mgr. Andrea Ševlová
Telefon: 499 318 161
E-mail: sevlova.andrea@mudk.cz

Datum: 03.12.2025

mudkvp25v01j6u

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
o návrhu opatření obecné povahy
a
VÝZVA
k uplatnění připomínek nebo námitek

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 27.11.2025 od žadatele: Obec Třebihošť, Třebihošť č.p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (IČO 00278378) v zastoupení na základě plné moci: Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov (IČO 27461556) žádost o stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje vody pro šachtovou studnu HD-S na pozemku st. p. č. 1185, 134 a p. p. č. 1159, 1184, 1190 v k. ú. Horní Dehtov, pro vrt HV-1 na p. p. č. 1220 v k. ú. Horní Dehtov a ochranného pásma II. stupně s vymezením pro oba zdroje společně HD-S a HV-1 na pozemcích st. p. č. 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 6, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 13, 14, 15, 16/1, 16/3, 18, 19, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26/1, 26/2, 27, 29/4, 29/5, 29/6, 51, 53, 54, 55, 83/1, 83/2, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 98, 100, 101, 102, 106, 118, 120, 122, 129, 132, 133, 135, 137, 140, 144, 146, 149, 150/5, 150/6, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 176, 177, 180 v k. ú. Horní Dehtov a p. p. č. 50/2, 50/3, 61, 73/1, 73/2, 91, 92/1, 95/3, 95/4, 101/1, 102, 105, 106, 110, 111/1, 111/3, 111/5, 111/6, 115/2, 115/3, 116/1, 116/2, 116/3, 116/6, 120, 128/1, 130, 131, 133/1, 133/2, 141/4, 143, 146, 151, 199/1, 199/2, 199/3, 202/2, 204/1, 204/2, 367/2, 390/1, 392/1, 393, 394, 395, 396/1, 396/3, 418/3, 420, 422/1, 422/2, 422/3, 422/4, 437/2, 440/1, 440/2, 440/3, 441/1, 441/2, 441/4, 441/6, 441/7, 441/9, 441/10, 441/12, 441/14, 441/15, 441/16, 441/20, 442, 445/1, 456, 466/1, 467/2, 467/3, 469/1, 469/3, 469/4, 469/5, 469/6, 469/8, 469/9, 532/1, 532/3, 532/7, 532/8, 532/9, 532/10, 532/11, 532/12, 532/13, 533/4, 534/1, 538, 543/3, 548/2, 559/3, 559/5, 560, 561, 565/1, 565/3, 576, 722/9, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 1024, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034/1, 1034/2, 1034/3, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1209, 1210, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1257, 1258, 1259, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268,

1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1283, 1284, 1286, 1287, 1288, 1289, 1291, 1292, 1300, 1301, 1344, 1345, 1352, 1353, 541 v k. ú . Horní Dehtov, st. p. č. 75/1, 75/2, 168, 149, 292 a a p. p. č. 1656, 1635, 1687, 1708, 1705, 1686, 1076/14, 1762, 515, 516/1, 516/2, 1657, 1732, 1733, 1790, 1811, 1683, 1684, 1763/1, 520/4, 520/19, 520/2, 520/3, 1618, 1636, 1810, 1634, 1652, 1653, 1654, 1655, 1681, 1682, 1707, 1706, 513/1, 513/7, 513/8, 513/9, 513/6, 520/5, 520/6, 520/7, 520/8, 1587, 1685, 1760, 1761, 1763/4 v k. ú. Třebihošť dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona formou opatření obecné povahy. Jímána je podzemní voda mělkého oběhu v rámci hydrogeologického rajónu 5151 Podkrkonošský permokarbon (č. h. p. 1-04-03-00200-0-00, Bystrý potok) a slouží jako zdroj vody pro vodovod veřejné potřeby obce Třebihošť a části Horní Dehtov.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 a 5 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Do podkladů návrhu, které vypracovala firma Hydrotrend Trutnov, p. g. Petr Tichý v rámci návrhu stanovení ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje studny HD-S a vrtu HV-1 je možné nahlédnout na MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí, 4. patro Komenského ulice č.p. 59, kancelář č. 16 v úředních dnech Po, St 8:00-17:00 hodin, v Út, Čt a Pá 8.00 - 11.30 hodin.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu stanovuje vodoprávní úřad lhůtu k uplatnění námitek či připomínek do 30 dnů od vyvěšení návrhu ochranného pásma opatřením obecné povahy.

„otisk úředního razítka"

Mgr. Andrea Ševlová, v.r.
samostatná odborná referentka
odboru životního prostředí

Příloha
Návrh opatření obecné povahy včetně zákresu stanovení ochranného pásma I. a II. stupně.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.

Rozdělovník

Úřední deska Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Elektronická úřední deska MěÚ Dvůr Králové nad Labem

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obecní úřad Třebihošť

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:
Účastníci (do vlastních rukou a k vyvěšení na úřední desce):
žadatel:
Obec Třebihošť, Třebihošť č.p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
v zastoupení na základě plné moci:
Vodohospodářské služby RT, s. r. o., Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov

Ostatní účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou):

Dotčené orgány (datovou schránkou):
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova č.p. 19, Pražské Předměstí, 501 01 Hradec Králové (územní pracoviště Trutnov)
MěÚ Dvůr Králové nad Labem - odbor VÚP, náměstí TGM č.p. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Na vědomí (datovou schránkou):
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého č.p. 951, 500 03 Hradec Králové
a.a.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA
VODNÍHO ZDROJE
Výroková část:

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů na návrh žadatele:

Obec Třebihošť
Třebihošť č.p. 106
544 01 Dvůr Králové nad Labem
(IČO 00278378)

I. stanovuje ochranné pásmo

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody v bezprostřední blízkosti odběrného zařízení „Studna HD-S na pozemcích st. p. č. 1185, 134 a p. p. č. 1159, 1184, 1190 v k. ú. Horní Dehtov" využívaného obcí Třebihošť pro zásobování veřejného vodovodu v části Horní Dehtov, v kraji Královéhradeckém; okrese Trutnov; obci Třebihošť; povodí vodního toku - Bystrý potok (IDVT 10185534); číslo hydrologického pořadí (dále jen č. h. p.) 1-04-03-0020-00-0; hydrogeologický rajón (dále jen HGR) 51510 Podkrkonošský permokarbon, **v rozsahu stanovení ochranného pásma I. stupně** na pozemcích st. p. č. 1185, 134 a p. p. č. 1159, 1184, 1190 v k. ú. Horní Dehtov dle záznamu podrobného měření změn vypracovaný firmou Geodézie Krkonoše s. r. o., Harrachov č.p. 599, Vrchlabí, č. záznamu 249-130/2025. Záznam podrobného měření změn je nedílnou součástí opatření obecné povahy (příloha). Rozměr ochranného pásma I. stupně je vymezen na pozemcích st. p. č. 1185 (původně st. p. č. 134), 134 a p. p. č. 1159, 1184, 1190 v k. ú. Horní Dehtov. Stávající ochranné pásmo pro vodní zdroj HD-S bylo vyhlášeno již v roce 1985 (rozhodnutím ONV-OVLHZ Trutnov pod č.j.: Vod 235/1575/85-Km ze dne 01.07.1985). Hranice ochranného pásma vyznačené do katastrální mapy tvoří nedílnou součást tohoto opatření.

II. stanovuje

dle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona omezení užívání pozemků, činností a technická opatření v ochranném pásmu I. stupně v tomto rozsahu:

a) Jakákoliv činnost v OP I. stupně (mimo běžnou kontrolu a údržbu zdroje provozovatelem vodovodu), ohrožující přirozený vegetační kryt OP, vydatnost, jakost či zdravotní nezávadnost vodního zdroje, zde může být prováděna **pouze s vědomím a souhlasem provozovatele vodovodu a místně příslušného vodoprávního úřadu**, a to na podkladě odborného posouzení specialisty (hydrogeologa, vodohospodáře apod.) a za jím vymezených podmínek, **pakliže tyto mohou spolehlivě vyloučit negativní ovlivnění kvality či vydatnosti vodního zdroje HD-S.**

b) V OP I. stupně je zcela výjimečně (v odůvodněných případech) a za podmínek stanovených či schválených provozovatelem zdroje osobám s výjimkou ze zákazu vstupu do OP I. stupně povoleno používání pouze takových prostředků na ochranu rostlin a lesa, které jsou schváleny (certifikovány) pro použití v ochranných pásmech I. stupně vodních zdrojů. Plošná (tj. neselektivní - zvláště letecká a pod.) aplikace prostředků na ochranu rostlin a lesa **není v OP I. stupně přípustná**, jiná může být povolena **pouze místně a věcně příslušným vodoprávním úřadem** shodně se zásadami bodu **a)**. V oblasti navržených OP I. stupně dále navrhuji zajistit tato **technická opatření („TO"):**

V oblasti navrženého OP I. stupně dále budou zajištěna tato technická opatření („TO"):

TO 1: Zaměření, vymezení a vyznačení OP I. stupně v terénu tabulemi s nápisem (doporučené znění) **„POZOR - VODNÍ ZDROJ! Ochranné pásmo I. stupně. Zákaz vjezdu, vstupu a znečišťování"**, situovaným vně OP a umístěnými minimálně v pěti výrazných cípech OP I. stupně (příloha 10), v případě pozdějšího oplocení (doporučeno) pak na vstupní bráně či brance do prostoru OP.

TO 2) Trvalé zabezpečení zdroje vody proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob do jímacích objektů a proti možnosti vnikání nečistot, povrchových vod a drobných živočichů do studny S-HD.

TO 3) Neprodlené odborné odstranění (sanace) erozních a jiných nežádoucích jevů (vývratů, polomů, výmolů, kaluží stagnující vody apod.) na ploše OP I. stupně. Obdobně okamžité a bezpečné odstranění jakýchkoli zjištěných odpadů a látek škodlivých vodám (zejména závadných látek dle § 39 Vodního zákona včetně obalů od takových látek)* z prostoru OP I. stupně, zákaz manipulace s těmito látkami v prostoru OP a trvalá údržba tohoto pásma v čistém a vizuálně přehledném stavu.

** **Poznámka:** Látky sloužící k dezinfekci zdroje S-HD či nezbytné údržbě jímacích objektů mohou být v OP I. stupně užívány a v nezbytném množství dočasně ukládány pouze v souladu s návodem pro užívání těchto látek a způsobem vylučujícím riziko znehodnocení (kontaminace) jímané podzemní vody.*

III. uděluje výjimku

podle ustanovení § 30 odst. 7 pro možnost vstupu do OP. I. stupně vodního zdroje HD-S ze zákazu vstupu pro tyto osoby:

Vzhledem k tomu, že do prostoru OP I. stupně mohou ze zákona (§ 30 odst. 7 vodního zákona) vstupovat výhradně osoby, které mají právo odběru podzemní vody ze zdroje, pokud není vodoprávním úřadem rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy stanovena výjimka ze zákazu vstupu (a vjezdu), doporučuji, aby ve smyslu uvedeného ustanovení vodního zákona byla pro možnost vstupu do OP I. stupně udělena vodoprávním úřadem **výjimka ze zákazu vstupu i pro tyto osoby:**

V1) pro zaměstnance provozovatele vodovodu za pracovním nebo kontrolním účelem,
V2) pro osoby, jež na základě smluvního ujednání provádí pro provozovatele vodovodu nezbytné a provozovatelem schválené pracovní úkony na vodárenském zařízení, porostech apod., související s využíváním a údržbou jímacích objektů a provozem vodovodu. Tyto osoby musí být zadavatelem prací prokazatelně poučeny o existenci OP I. stupně a v něm platících podmínkách a omezeních (viz zejména výše uvedené body **a, b a TO 3).**
V3) pro osoby (prokazatelně ke kontrolám zmocněné zaměstnance) kontrolních orgánů.

IV. stanovuje ochranné pásmo

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody v bezprostřední blízkosti odběrného zařízení „Vrtaná studna HV-1 na pozemku p. p. č. 1185 v k. ú. Horní Dehtov" využívaného obcí Třebihošť pro zásobování veřejného vodovodu v části Horní Dehtov, v kraji Královéhradeckém; okrese Trutnov; obci Třebihošť; povodí vodního toku - Bystrý potok (IDVT 10185534); číslo hydrologického pořadí (dále jen č. h. p.) 1-04-03-0020-00-0; hydrogeologický rajón (dále jen HGR) 51510 Podkrkonošský permokarbon, **v rozsahu stanovení ochranného pásma I. stupně** na pozemku p. p. č. 1220 v k. ú. Horní Dehtov dle záznamu podrobného měření změn vypracovaný firmou Geodézie Krkonoše s. r. o., Harrachov č.p. 599, Vrchlabí, č. záznamu 249-130/2025. Záznam podrobného měření změn je nedílnou součástí opatření obecné povahy (příloha). Rozměr ochranného pásma I. stupně je vymezen na pozemku p. p. č. 1220 v k. ú. Horní Dehtov. Hranice ochranného pásma vyznačené do katastrální mapy tvoří nedílnou součást tohoto opatření.

V. stanovuje

dle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona omezení užívání pozemků, činností a technická opatření v ochranném pásmu I. stupně v tomto rozsahu:

a)Jakákoliv činnost v OP I. stupně (mimo kontrolu a údržbu zdroje provozovatelem vodovodu), ohrožující vegetační kryt OP, vydatnost, jakost či zdravotní nezávadnost zdroje vody, zde může být prováděna pouze s vědomím a souhlasem provozovatele vodovodu a příslušného vodoprávního úřadu a to jen na podkladě odborného posouzení specialisty (hydrogeologa, vodohospodáře apod.) a za jím vymezených podmínek, **pakliže tyto mohou spolehlivě vyloučit negativní ovlivnění kvality či vydatnosti zdroje vody** předmětnou činností. K těžebním, pěstebním a dalším zásahům či činnostem vlastníků dotčených pozemků na ploše OP I. stupně je nezbytné písemný souhlas osoby (organizace) oprávněné k odběru podzemní vody ze zdroje (pro déledobé či sezónně opakované činnosti v OP lze takové podmínky podrobněji vymezit **písemně** formou dohody či formou oboustranně schválených zásad na delší časové období).

b) V OP I. stupně je výjimečně (v odůvodněných případech) a za podmínek stanovených či schválených provozovatelem zdrojů osobám s výjimkou ze zákazu vstupu do OP I. stupně povoleno používání pouze takových prostředků na ochranu rostlin a lesa, které jsou schváleny (certifikovány) pro použití v OP I. stupně vodních zdrojů. Plošná (tj. neselektivní - zvláště letecká apod.) aplikace prostředků na ochranu rostlin a lesa **není v OP I. stupně přípustná**, jiná může být povolena pouze vodoprávním úřadem shodně se zásadami bodu **a)**.

V oblasti navrženého OP I. stupně dále navrhuji zajistit tato **technická opatření („TO"):**

TO 1: Zaměření, vymezení a vyznačení OP I. stupně v terénu oplocením (či ohrazením) a tabulemi s nápisem (doporučené znění) **„POZOR - VODNÍ ZDROJ ! Ochranné pásmo I. stupně. Zákaz vjezdu, vstupu a znečišťování"**, situovaným vně OP a umístěnými minimálně na vstupní bráně či brance do OP (optimálně i na k bráně protilehlé straně oplocení).

TO 2) Trvalé zajištění zdroje vody a prostoru OP proti vnikání a splachu povrchových či srážkových (tavných) vod a nečistot (drobných živočichů a pod.) do jímané vody, zabezpečení vodního zdroje proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob do jímacích objektů.

TO 3) Neprodlené odborné odstranění (sanace) erozních a jiných nežádoucích jevů (vývratů, polomů, výmolů, kaluží stagnující vody apod.) na ploše OP I. stupně. Obdobně okamžité a bezpečné odstranění jakýchkoli zjištěných odpadů a látek škodlivých vodám (zejména závadných látek dle § 39 Vodního zákona včetně obalů od takových látek) z prostoru OP I. stupně, zákaz manipulace s těmito látkami v prostoru OP a trvalá údržba tohoto pásma v čistém a vizuálně přehledném stavu.

VI. uděluje výjimku

podle ustanovení § 30 odst. 7 pro možnost vstupu do OP. I. stupně vodního zdroje HV-1 ze zákazu vstupu pro tyto osoby:

Vzhledem k tomu, že do prostoru OP I. stupně mohou ze zákona (§ 30 odst. 7 vodního zákona) vstupovat výhradně osoby, které mají právo odběru podzemní vody ze zdroje, pokud není vodoprávním úřadem rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy stanovena výjimka ze zákazu vstupu (a vjezdu), **navrhuji,** aby ve smyslu uvedeného ustanovení vodního zákona byla pro **možnost vstupu** do OP I. stupně udělena vodoprávním úřadem **výjimka ze zákazu vstupu i pro tyto osoby:**

a) pro zaměstnance provozovatele vodovodu za pracovním nebo kontrolním účelem,
b) pro osoby, jež na základě smluvního ujednání provádí pro provozovatele vodovodu nezbytné a provozovatelem schválené pracovní úkony na vodárenském zařízení, porostech apod., související s využíváním a údržbou jímacích objektů a provozem vodovodu. Tyto osoby musí být **prokazatelně poučeny o existenci OP I. stupně a v něm platících podmínkách a omezeních.**
c) pro osoby (prokazatelně ke kontrolám zmocněné zaměstnance) kontrolních orgánů.

VII. stanovuje ochranné pásmo

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody v bezprostřední blízkosti odběrného zařízení „Vrtaná studna HV-1 a studna S-HD na pozemcích **st. p. č. 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 6, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 13, 14, 15, 16/1, 16/3, 18, 19, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26/1, 26/2, 27, 29/4, 29/5, 29/6, 51, 53, 54, 55, 83/1, 83/2, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 98, 100, 101, 102, 106, 118, 120, 122, 129, 132, 133, 135, 137, 140, 144, 146, 149, 150/5, 150/6, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 176, 177, 180 v k. ú. Horní Dehtov a p. p. č. 50/2, 50/3, 61, 73/1, 73/2, 91, 92/1, 95/3, 95/4, 101/1, 102, 105, 106, 110, 111/1, 111/3, 111/5, 111/6, 115/2, 115/3, 116/1, 116/2, 116/3, 116/6, 120, 128/1, 130, 131, 133/1, 133/2, 141/4, 143, 146, 151, 199/1, 199/2, 199/3, 202/2, 204/1, 204/2, 367/2, 390/1, 392/1, 393, 394, 395, 396/1, 396/3, 418/3, 420, 422/1, 422/2, 422/3, 422/4, 437/2, 440/1, 440/2, 440/3, 441/1, 441/2, 441/4, 441/6, 441/7, 441/9, 441/10, 441/12, 441/14, 441/15, 441/16, 441/20, 442, 445/1, 456, 466/1, 467/2, 467/3, 469/1, 469/3, 469/4, 469/5, 469/6, 469/8, 469/9, 532/1, 532/3, 532/7, 532/8, 532/9, 532/10, 532/11, 532/12, 532/13, 533/4, 534/1, 538, 543/3, 548/2, 559/3, 559/5, 560, 561, 565/1, 565/3, 576, 722/9, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 1024, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034/1, 1034/2, 1034/3, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1209, 1210, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1257, 1258, 1259, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1283, 1284, 1286, 1287, 1288, 1289, 1291, 1292, 1300, 1301, 1344, 1345, 1352, 1353, 541 v k. ú . Horní Dehtov, st. p. č. 75/1, 75/2, 168, 149, 292 a a p. p. č. 1656, 1635, 1687, 1708, 1705, 1686, 1076/14, 1762, 515, 516/1, 516/2, 1657, 1732, 1733, 1790, 1811, 1683, 1684, 1763/1, 520/4, 520/19,**

520/2, 520/3, 1618, 1636, 1810, 1634, 1652, 1653, 1654, 1655, 1681, 1682, 1707, 1706, 513/1, 513/7, 513/8, 513/9, 513/6, 520/5, 520/6, 520/7, 520/8, 1587, 1685, 1760, 1761, 1763/4 v k. ú. Třebihošť" využívaného obcí Třebihošť pro zásobování veřejného vodovodu obce Třebihošť a v části Horní Dehtov, v kraji Královéhradeckém; okrese Trutnov; obci Třebihošť; povodí vodního toku - Bystrý potok; číslo hydrologického pořadí (dále jen č. h. p.) 1-04-03-0020-00-0; hydrogeologický rajón (dále jen HGR) 51510 Podkrkonošský permokarbon), **v rozsahu stanovení ochranného pásma II. stupně na výše uvedených pozemcích** dle záznamu podrobného měření změn vypracovaný firmou Geodézie Krkonoše s. r. o., Harrachov č.p. 599, Vrchlabí, č. záznamu 467-130a/2025 a 249-130/2025. Záznam podrobného měření změn je nedílnou součástí opatření obecné povahy (příloha). Rozměr ochranného pásma II. stupně je vymezen plochou dle záznamu podrobného měření změn. Hranice ochranného pásma vyznačené do katastrální mapy tvoří nedílnou součást tohoto opatření.

VIII.stanovuje

dle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona omezení užívání pozemků, činností a technická opatření v ochranném pásmu II. stupně v tomto rozsahu:

A) Používání trhavin, zřizování drenáží, liniových staveb a podzemních sítí (včetně veřejných kanalizací), polních hnojišť, zasakování odpadních vod do vod podzemních pro jednotlivé stavby pro bydlení a rekreaci do 10 EO, realizaci studní, vrtného průzkumu, vrtů pro tepelná čerpadla a jakékoli stavební činnosti, narušující významným způsobem přirozený půdní kryt, horninové prostředí a spádové či odtokové poměry v území je v OP II. stupně možné povolit **pouze na základě výsledků vodoprávního projednání (řízení) za účasti osoby (organizace) oprávněné k odběru podzemní vody ze zdroje S-HD na podkladě výsledků odborného posouzení předmětné stavby či činnosti z hlediska ochrany režimu podzemních vod v OP II. stupně k tomu oprávněnou osobou (hydrogeologem) a za jím vymezených podmínek,** pakliže tyto mohou **spolehlivě vyloučit riziko negativního ovlivnění kvality či vydatnosti vodních zdrojů S-HD a HV-1.** Obdobně musí být v území OP II. stupně posuzováno zřizování stájí a zařízení pro koncentrovaný pobyt lesní zvěře či hospodářských zvířat, provádění staveb nebo činností spojených s významným zásahem do půdního a vegetačního pokryvu (např. odlesnění) v území OP, jakož i dalších staveb a činností, jejichž **riziko z hlediska ochrany kvality vody a vydatnosti zdrojů HD-S a HV-1 je nesporné**. K tomu podrobněji viz související ustanovení zákona o vodách v aktuálně platném znění (zejména §§ 17, 23a, 37, 38 a 39 aj.).

B) Komerční těžbu zemních hmot a povrchovou těžbu nerostných surovin, zřizování skládek odpadů s prokazatelným rizikem pro kvalitu podzemních či povrchových vod, skladování toxických či jinak vodám škodlivých látek (zejména nebezpečných a zvláště nebezpečných látek ve smyslu vodního zákona), **stavby k vytápění objektů tepelnými čerpadly v systému voda - voda a dále ČOV s vypouštěním odpadních vod do vod podzemních pro jednotlivé stavby pro bydlení a rekreaci nad 10 EO a pro jednotlivé stavby poskytující služby (ve smyslu nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v OP II. stupně zdroje HD-S lze v území povolit jen zcela výjimečně na základě výsledků vodoprávního řízení a za podmínky souhlasného stanoviska osoby (organizace) oprávněné k odběru podzemní vody ze zdrojů S-HD a HV-1. Podkladem případného kladného rozhodnutí vodoprávního úřadu musí být v těchto případech vždy výsledky odborného posouzení předmětné stavby či činnosti z hlediska ochrany režimu podzemních vod v OP II. stupně k tomu oprávněnou osobou (hydrogeologem), zahrnujícího komplexní analýzu možných rizik posuzované stavby či činnosti ve vztahu k ochraně kvality a vydatnosti zdrojů vody. V případech, kdy nelze spolehlivě vyloučit riziko negativního ovlivnění kvality či vydatnosti vodních zdrojů HD-S a HV-1, nesmí být předmětná činnost či stavba povolena.**

C) Podzemní těžba či průzkum ložisek nerostných surovin za současného rozrušování skalního masívu pod úrovní hladiny podzemní vody a stavby produktovodů toxických či jinak vodám škodlivých látek (zejména nebezpečných a zvláště nebezpečných látek ve smyslu vodního zákona) **nejsou v území OP II. stupně přípustné.**

D) K odůvodněné aplikaci přípravků pro chemickou ochranu rostlin a lesa v OP II. stupně je nezbytný souhlas vodoprávního úřadu (analogicky k bodu A) - přitom musí vždy jít pouze o přípravky prokazatelně vhodné k použití v OP zdrojů pitné vody a příprava aplikačních forem těchto přípravků musí být prováděna **mimo prostor OP II. stupně a v místech zabezpečených proti možnému úniku** koncentrovaných forem těchto přípravků. Aplikaci přípravků mohou provádět jen pracovníci k tomuto účelu řádně vyškolení a poučení o svých povinnostech, vyplývajících zejména z platného znění vodního zákona a souvisejících předpisů. Pro technologickou úpravu v OP II. stupně jímané či dodávané pitné vody lze použít v nezbytné míře k tomuto účelu určených přípravků předepsaným způsobem.

U stávajících hospodářských (komerčních) zařízení v OP II. stupně, sloužících ke skladování závadných látek (hnojiště, čerpací stanice pohonných hmot, hnojůvkové jímky apod.) musí být nejpozději do 2 let od vyhlášení OP II. stupně zpracován **havarijní plán a zprovozněn systém, umožňující monitorování vlivu provozu zařízení na kvalitu podzemních vod** v okolí zařízení.

E) Zákaz neoprávněného pohybu a parkování motorových vozidel a mechanismů v území OP II. stupně mimo k tomuto účelu sloužící či upravené (zpevněné) komunikace a plochy. Obsluha nákladních vozidel či hospodářských mechanismů, provozujících v území OP II. stupně opakovaně či dlouhodobě (24 a více hodin) hospodářskou či stavební činnost, musí být vždy vybavena funkčními spojovacími prostředky a prostředky pro likvidaci případného havarijního úniku závadných látek (provozních kapalin, maziv, hnojiv a pod.). Doplňování pohonných hmot a maziv mimo zpevněné a proti úniku těchto látek zabezpečené plochy je v OP II. stupně nepřípustné, totéž se týká jakékoli překládky či přečerpávání vodám škodlivých látek (zejména hnojiv) v území OP II. stupně s výjimkou čerpání a čištění záchytných jímek a žump, při němž vždy musí zabráněno úniku čerpaných látek do půdního a horninového prostředí. **K přípravě a změnám lesního hospodářského plánu pro území zasahující do OP II. stupně**, jakož i k těžebním a pěstebním zásahům na ploše OP je **nezbytné** písemné **vyjádření osoby (organizace) oprávněné k odběru** podzemní vody ze zdrojů **S-HD a HV-1.**

Pro déledobé či **sezónně opakované hospodářské činnosti** v OP II. stupně lze podmínky jejich provádění (zvláště pro zde trvale hospodařící subjekty) podrobněji vymezit **písemně** formou vodoprávním úřadem za účasti zainteresovaných stran **schválených zásad** na delší (definované) časové období při respektování výše uvedených omezení A - E a při dodržování v území obecně platných předpisů na ochranu vod.

U **zemědělského hospodaření** v OP II. stupně je třeba důsledně dodržovat aktuálně platné resortní předpisy, upravující zásady ochrany podzemních a povrchových vod při zemědělské činnosti. **Na celém katastrálním území 642754 Horní Dehtov** (tj. i mimo hranice navrženého OP II. stupně), které náleží do **zranitelné oblasti** dle § 33 zákona o vodách, je třeba **důsledně uplatňovat omezení pro používání dusíkatých látek** při zemědělské činnosti, vyplývající z **Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. v platném znění** (235/2016 Sb. či novější) **o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.** Konkrétně se jedná **především o následující ustanovení** Nařízení vlády č. 262/2012 Sb.:

§ 6 - vymezení období zákazu hnojení,
§ 7 - užití dusíkatých hnojivých látek podle půdně klimatických podmínek stanoviště,
§ 8 - omezení užití organického dusíku,
§ 9 - skladování dusíkatých hnojivých látek ve zranitelných oblastech.

Analogické zásady zemědělského hospodaření (ve smyslu tzv. **Zásad správné zemědělské praxe** pro ochranu vod) je s ohledem na nepříznivý trend obsahu dusičnanů v podzemní vodě zdrojů S-HD a HV-1 **žádoucí uplatňovat v celém území navrženého OP II. stupně**.

Pro jednoduché a standardně prováděné stavby v OP II. stupně s prokazatelně nízkým rizikem z hlediska ochrany kvality a vydatnosti zdrojů S-HD a HV-1 (např. stavby individuálního bydlení či rekreace), situované a realizované v souladu se schválenou územně-plánovací dokumentací daného území, může být odborné hydrogeologické posouzení stavby ve smyslu bodu A nahrazeno **kladným stanoviskem osoby (organizace) oprávněné k odběru podzemní vody ze zdrojů HD-S a HV-**

1, vypracovaným ve spolupráci s hydrogeologem a obsahujícím případný výčet podmínek provádění (provozování) stavby z hlediska nezbytné ochrany podzemní vody v OP II. stupně **zdrojů HD-S a HV-1.**

V oblasti výše navrženého OP. II stupně dále navrhuji provést tato **technická opatření („TO"):**

TO II-1: Ochranné pásmo II. stupně vyznačit v terénu výstražnými tabulemi s nápisem (doporučené znění) **„POZOR! Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje. Zákaz znečišťování"**, orientovanými vně ochranného pásma a umístěnými na vstupu silničních komunikací a významných zpevněných cest do OP.

TO II-2: V oblasti OP II. stupně trvalé zajištění průzkumných i jímacích objektů (studen, vrtů, jímek - i momentálně neprovozovaných) proti možnosti přímého vnikání povrchových vod, nečistot a živočichů do podzemní vody **těchto objektů, případně odborná likvidace z daného hlediska nevyhovujících (nezajištěných) objektů*** *(více viz „poznámka").*

TO II-3: V oblasti OP II. stupně postupná **revize a zajištění vyhovující likvidace odpadních vod ze zdejší domovní zástavby oprávněnými osobami (majiteli nemovitostí)** s cílem dosažení souladu způsobu likvidace OV u zdejších objektů (tam, kde je aktuální stav prokazatelně nevyhovující) s platnými právními předpisy **nejpozději do 3 let od vyhlášení OP II. stupně**.

) **Poznámka: vyskytnou-li se v území OP II. stupně **jímací či průzkumné vrty s nezajištěným** (neregulovatelným) **artéským přetokem podzemní vody nebo jakékoli jímací či průzkumné objekty, neplnící již svou funkci** a svým stavem patrně **ohrožující režim (tj. kvalitu a vydatnost) zdrojů podzemních vod v OP II. stupně**, je třeba v otázce zabezpečení či odborné likvidace takových objektů ve smyslu platných právních předpisů (především zákon 254/2001 Sb. v platném znění, vyhláška 369/2004 Sb. v platném znění aj.) **vyvolat vodoprávní řízení** s cílem optimálního zajištění takových objektů z hlediska ochrany kvality (režimu) podzemních vod v území. To se týká **i monitorovacích vrtů či objektů** při stávajících zdrojích znečištění v OP (hnojiště, čerpací stanice pohonných hmot, hnojůvkové jímky apod.).*

Odůvodnění

Dne 27.11.2025 podal navrhovatel návrh na stanovení ochranného pásma vodních zdrojů studny S-HD a HV-1 I. stupně v části obce Horní Dehtov a II. stupně v obci Třebihošť a části Horní Dehtov. Tímto dnem bylo zahájeno řízení, které bude ukončeno vydáním opatření obecné povahy ve věci samé.

Ochranné pásmo je navrženo k ochraně vodního zdroje zásobujícího obecní vodovod v Třebihošti a Horním Dehtově. Vodním zdrojem je šachtová studna o hloubce 2,5 m na pozemku p. p. č. 1185 (původně st. p. č. 134) v k. ú. Horní Dehtov. Pro vodní zdroj bude vymezeno ochranné pásmo I. stupně na výše uvedených pozemcích. Stávající ochranné pásmo pro vodní zdroj HD-S bylo vyhlášeno rozhodnutím ONV-OVLHZ Trutnov dne 01.07.1985 pod č.j.: Vod 235/1575/85-Km. Podzemní voda z vodního zdroje je odebírána na základě povolení vydaného MěÚ Dvůr Králové nad Labem, vodoprávním úřadem dne 28.01.2011 pod č.j.: OŽP/43576-10/4645-2010/ott a dne 20.11.2020 pod č.j.: MUDK-OŽP/94723-2020/ott 28449-2020 s platností do 20.11.2030 pro množství: 1,3 l/s, max. 3,0 l/s, 5 000 m^3/měsíc, 32 000 m^3/rok.

Dalším vodním zdrojem je vrtaná studna HV-1 o hloubce 30 m na pozemku p. p. č. 1185 v k. ú. Horní Dehtov, kde bude vymezeno ochranné pásmo I. stupně na pozemku p. p. č. 1220 v k.ú . Horní Dehtov. Podzemní voda z vodního zdroje je odebírána na základě povolení vydaného MěÚ Dvůr Králové nad Labem, vodoprávním úřadem dne 17.03.2020 pod č.j.: MUDK-OŽP/14013-2020/vit s platností do 17.03.2030 pro množství: 0,85 l/s, max. 1,5 l/s, 3214 m^3/měsíc, 26 800 m^3/rok.

K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje podzemní vody využitelné pro zásobování pitnou vodou s průměrným ročním odběrem vyšším než 10 000 m^3/rok vodoprávní úřad stanoví ochranná pásma opatřením obecné povahy v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 vodního zákona.

Navržená ochranná pásma a technická opatření v ochranném pásmu I. a II. stupně vyplývají z reálných i potenciálních rizik ohrožení jakosti a vydatnosti vodního zdroje.

Návrh stanovení ochranného pásma vypracoval p. g. Petr Tichý, odborná způsobilost v hydrogeologii (firma Hydrotrend Trutnov, zpracované v červenci 2024, říjnu 2017, listopadu 2016). Součástí návrhu jsou podklady uvedené v ustanovení § 2 vyhlášky č. 137/1999 Sb. K Návrhu bylo doloženo stanovisko správce povodí tj. Povodí Labe, s. p. Hradec Králové ze dne 09.10.2025 pod č.j.: PLa/2025/038278.

Vodoprávní úřad dále vyzval veřejnou vyhláškou dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky.